Ведомость чертежей основного комплекта

Номер листа	Наименование	Примечание
1	Титульный лист	
2	Лицензия	
3	Общие данные	
4	Пояснительная записка	
5	Кондиционирование (план)	
6	Кондиционирование (схема)	
7	Спецификация оборудования и материалов	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
СНиП 41-01-2003	«Отопление, вентиляция и кондиционирование»,	
ГОСТ 30494-96	«Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»	
СНиП 23-01-99	«Строительная климатология»,	
СНиП 23-03-2003	«Защита от шума»,	
СНиП 3.05.01-85	«Внутренние санитарно-технические системы»,	
	Прилагаемые документы:	
ОВ.СО	Спецификация оборудования и материалов	

Основные показатели по чертежам кондиционирования

Наименование здания (сооружения), помещения	Объем, м3	Период года при tн, °С	Расход тепла/холода кВт	Установленная мощность электродвигателей, кВт
Квартира(лето)	86.7	+26.3	8.67	2.67

Характеристики блоков кондиционирования

Система	Маркировка	Тип	Номинальная холодо-/тепло-производительность, кВт	Габаритные размеры ВШГ (мм)	Потребляемая мощность, кВт
К1	5MXS90E	внешний	9.0/-	770x900x320	2.67 (220/1/50)
К1	FTSG35-E	настенный	3.5/4.2	275x840x150	1.13 (220/1/50)
К1	FTSG25-E	настенный	2.5/3.4	275x840x150	0.82 (220/1/50)
К1	FTSG25-E	настенный	2.5/3.4	275x840x150	0.82 (220/1/50)
К1	FTSG25-E	настенный	2.5/3.4	275x840x150	0.82 (220/1/50)

Технические решения, принятые в проекте соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта И.А.Пучков

Условные обозначения:

Фреоновая трасса

Дренажный трубопровод

Изм.	К.уч.	Лист	N°док	Подп.	Дата	Заказчик: Частное лицо		
						Гарибальди д. 7		
ГИП		Пучков И.А.				Кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Ульянов М.А.					РП	3	7
						Общие данные	"Эко-Климат"		