Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Кондиционирование							
1	Внешний блок	RXS50G		Daikin	шт	1		
2	Внутренний блок канального типа	FBQ50B		Daikin	шт	1		
3	Трубка медная 1/4"	CU			п.м.	25		
4	Трубка медная 1/2"	CU			п.м.	25		
5	Трубка теплоизоляционная d=6мм толщ.9мм	Kaiflex		Kaimann	п.м.	25		
6	Трубка теплоизоляционная d=12мм толщ.9мм	Kaiflex		Kaimann	п.м.	25		
7	Фреон R-410A				шт	1		
8	Труба PPR-C (дренаж) PN10 DN25мм				п.м.	6		
9	Гибкий воздуховод Aluduct-160			Polar Bear	упаковка	1		
10	Теплоизоляция s=5мм	Penofol C5		Форвент	$м^2$	25		
	2. Вентиляция							
1	Приточная установка, N=3,6кВт 220В	"Бризарт-350 Люкс"		РФК Климат	шт	1		
2	Канальный вентилятор	CK125C		Ostberg	шт	2		
3	Пятиступенчатый трансформатор	ARTE 1.5		Polar Bear	шт	2		
4	Обратныйы клапан	RSK 125		Polar Bear	шт	2		
5	Шумоглушитель	RSA 300x150/1000		Арктос	шт	1		
6	Гибкий шумоглушитель	Silenceduct Ф127мм x 1м		Polar Bear	шт	2		
7	Гибкий воздуховод	Aluduct-127		Polar Bear	упаковка	1		
8	Теплоизоляция	KIM-AL20		Isover	упаковка	2		

СОГЛАСОВАНО

Взаим. инв.N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	К.уч.	Лист	N°док	Подп.	Дата
Проверил		Пучков И.А.			
Исполнил		Хомеча Р.А.			

ОВ.СО

г.Москва, ул.Шаболовка, д.10, кв

Вентиляция и кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
	РД	1	3
Спецификация	ООО "Эко-Климат" Москва - 2011		